



勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

臨時供電系統檢查的專用表格
Formulário próprio para inspeção do sistema
temporário de fornecimento de energia eléctrica

承造商名稱：澳門ABC工程有限公司
Nome do empreiteiro:

臨時供電箱的識別編號及說明：TEB-1

Número de identificação e descrição do quadro de ZZ大樓第二座2樓C區
fornecimento temporário de energia eléctrica:

建築工地和工程地點：澳門大馬路YY街13號「ZZ大樓設計連建築工程」
Estaleiro e local de obra:

首次檢查日期：2023/11/1
Data da primeira inspeção:

檢查日期 Data da inspeção	檢查項目 (正常填“√”、不正常填“✗”、不適用填“N/A”) Itens de inspeção (Assinale com «√» se estiver em condições normais, com «✗» se não estiver em condições normais ou escreva «N/A» quando não aplicável)								其他項目 (下方註明) Outros itens (especifique em baixo)	檢查結果 Resultado da inspeção, Nota	指定人員 Pessoa designada		
	電路運作 Funciona- mento do circuito	電線接駁 Conexão dos fios	接地及 接地電阻 Ligação à terra e resistência de terra	熔斷器及過 載斷路器 Fusíveis e disjuntores contra sobrecargas	漏電斷路器 Interruptores diferenciais	絕緣保護 Isolamento	電插座 Tomada eléctrica	外蓋 Involúcro			姓名 Nome	職稱 Cargo	簽名 Assinatura
2023/11/1	√	√	√	√	√	√	√	√	N/A	安全可用	李職全	電工	全

如有其他檢查項目，請註明：

Caso hajam outros itens a inspecionar, indique-os:

註：如臨時供電箱處於安全狀態，則填寫“安全可用”；否則填寫“禁止使用”，以及所需的修理。

Nota: Se o quadro de fornecimento temporário de energia eléctrica estiver em condições seguras, escreva «Seguro para utilização»; caso contrário, escreva «Utilização proibida» e indique as reparações necessárias.