



勞工事務局
Direcção dos Serviços
para os Assuntos Laborais

起重機械的負荷測試和徹底檢驗的專用表格
(非屬起重機或具可變操作半徑的起重機械)
Formulário próprio para ensaio de carga e exame
exaustivo de aparelho elevatório (que não seja
guindaste nem aparelho elevatório de alcance variável)

測試和檢驗原因： 首次使用 Motivo do ensaio e exame:		
承造商名稱： 澳門ABC工程有限公司 Nome do empreiteiro:		
建築工地和工程地點： 澳門大馬路YY街13號「ZZ大樓設計連建築工程」 Estaleiro e local de obra:		
識別資料 Identificação	製造商名稱 ^{註1} ： K牌 Nome do fabricante ^{Nota 1} :	
	品牌和型號： JTG2.5PH Marca e modelo:	製造日期： 2017 Data de fabrico:
	出廠編號 ^{註1} ： 17193 Número de fábrica ^{Nota 1} :	承造商給予的識別編號： WH-1 Número de identificação atribuído pelo empreiteiro:
	補充說明： Informações complementares: 捲揚機 威也尺寸：直徑6mm x 23米 齒輪比：99:1	
負荷測試 Ensaio de carga		
測試時所用負荷 (公噸) Carga aplicada no ensaio (toneladas)	最高安全操作負荷 (公噸) Carga máxima de utilização segura (toneladas)	
0.625 噸	0.5 噸	
徹底檢驗結果 ^{註2} ： Resultado do exame exaustivo ^{Nota 2} : 安全可用		
本人 李健安，於土地工務局註冊的技術員編號為 AAAA/2020，確認已於 2023 年 11 月 1 日親自完成本專用表格所指起重機械的測試和檢驗，且上述各項均屬確實無訛。 Eu, abaixo assinado, _____, técnico inscrito na Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana com o n.º _____, confirmo que ensaiei e examinei em ____/____/____ (Ano / Mês / Dia) o aparelho elevatório descrito neste formulário próprio e declaro que as informações acima prestadas são exactas e verdadeiras.		
指定工程師簽名： Assinatura do engenheiro designado: 李健安		
註1： 如未能確定，則填寫“不確定”。 Nota 1: Na impossibilidade da sua determinação, escreva «Indeterminado».		
註2： 如起重機械處於安全操作狀態，則填寫“安全可用”；否則填寫“禁止使用”，以及所需的修理或改動。 Nota 2: Se o aparelho elevatório se encontrar em estado operacional seguro, escreva «Seguro para utilização»; caso contrário, escreva «Utilização proibida» e indique as reparações ou alterações necessárias.		