

## 個案七

# 一名工人失足從高處墜下死亡

### 意外簡述：

在一個住宅單位的裝修工程，一名工人在安裝冷氣機期間，失足從 20 樓下墜至 4 樓死亡。



### 意外情況：

事發時肇事工人獨自在露台外的冷氣機平台上安裝單位的冷氣機，在攀爬或在平台上工作的過程中，不慎失足從下墜至 4 樓死亡。

### 意外成因：

是次意外的原因是由於工人在進行高空工作時，缺乏防止人體下墜的保護措施。

## 防止意外措施

針對上述事故原因，提出以下改善措施，以防止同類事故再次發生：

- 一． 在進行高空工作時，工人須使用合適的防止人體下墜設備（如安全帶、防墜扣及獨立救生繩等）；
- 二． 僱主應向工人提供正確使用有關設備的訓練及知識，且監督其正確使用。

